

написано ксер
предписие.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: ugpn42@42.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28,
тел/факс 8(3846)61-01-01, 61-12-57, E-Mail: ondpr9@42.mchs.gov.ru

“ 04 ” августа 20 23 г.
(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №18**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Основная общеобразовательная школа №1»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Прокопьевского и Киселевского городских округов, Ксензенко Светланы Владимировны от
20 июля 2023 г. ПМ 42230061000206931608

в период с «31» июля 2023 г. по «31» июля 2023 г.

Яхно Людмилой Геннадьевной – государственным инспектором Прокопьевского и
Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному
надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено

профилактический визит

(контрольно-надзорное мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица директор Елена
Михайловна Пронякина

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с
п. 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022) «Об
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной	п. 54 Правил противопожарного режима	01.10.2023	

<p>безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	<p>(утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 6.6.4 "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст)</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор ИБФУ Школа №1
Э.И. Троицкий

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Государственный инспектор Прокопьевского
и Киселевского городских округов,
Прокопьевского муниципального округа
по пожарному надзору

Яхно Людмила Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: ugpn42@42.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района
пр. Шахтеров, 28, г. Прокопьевск, 653000, тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101,
E-Mail: ogpn9@42.mchs.gov.ru
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ЛИСТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ
от «04» августа 2023 г., 15 час. 00 мин.

Профилактический визит проведен в рамках Федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора))

Профилактический визит проведен:

Яхно Людмилой Геннадьевной - государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского
городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 653000, Кемеровская область
Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Комсомольская, д. 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения и
объектов контроля, в отношении которых проведен профилактический визит)

Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа №1», ИНН 4223025542, юридический адрес
650036, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Комсомольская д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

При проведении профилактического визита совершены действия: Проведен осмотр помещений
школы, путей эвакуации и запасных выходов. В ходе осмотра нарушений не выявлено.

При истребовании документов выявлены нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срок
службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителем
(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение
испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены
установленном порядке. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима (утв. постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 №1479), п. 6.6.4 "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт
Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен
действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст).

Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «31» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «31» июля 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время)

Государственный инспектор Прокопьевского
и Киселевского городских округов, Прокопьевского
муниципального округа по пожарному надзору
Яхно Людмила Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного
контроля (надзора) проводившего профилактический визит)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их представителей листом профилактической беседы: «04» августа 2023 года, «15» часов «00»

директор З/с - Е.М. Трещенкина
ЛФ ОЧ "Искра" (должность, ФИО, подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: undpr@42.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28,
тел/факс 8(3846)61-01-01, 61-12-57, E-Mail: ondpr9@42.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и
иных предметов

г. Прокопьевск
(место составления)

« 31 » нояб 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начал с	<u>11</u> ч	<u>00</u> мин	по	<u>12</u> ч	<u>00</u> мин.	« <u>31</u> » <u>ноя</u> 20 <u>23</u> г.
Осмотр продолжен с	___ ч	___ мин	по	___ ч	___ мин.	« ___ » ___ 20 ___ г.
Осмотр продолжен с	___ ч	___ мин	по	___ ч	___ мин.	« ___ » ___ 20 ___ г.
Осмотр продолжен с	___ ч	___ мин	по	___ ч	___ мин.	« ___ » ___ 20 ___ г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

**государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов,
Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Яхно Людмилой Геннадьевной**
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Прокопьевск, пр. Киселевский, д. 7
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

- Ярошкин Елена Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)
- _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)
Специалисту (эксперту) _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

Проведён осмотр помещений

(описывается каждое помещение в отдельности)

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований
первичных средств пожаротушения флажками
не отмечено.



(подпись лица, проводившего осмотр)



(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)


(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Прокопьевского
и Киселевского городских округов, Прокопьевского
муниципального округа по пожарному надзору
Яхно Людмила Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего проверки)



(подпись)